



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/7 ZO/2017

Otwock, dn. 19.05.2017 r

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Konserwacje i przeglądy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i kontroli dostępności w obiektach MCLChPiG w Otwocku” Nr sprawy: MCLChPiG-GrIV A/7 ZO/17

Od Wykonawcy wpłynęło następujące zapytanie ;

Proszę o odpowiedź na temat zainstalowanych systemów w obiekcie szpitala:

1. Centrala pożarowe – producent/typ
2. Oddymianie – producent/typ
3. System napowietrzania – producent/typ – czy konserwacja systemu napowietrzania objęta jest zakresem prac (centrale napowietrzające).

Oświetlenie ewakuacyjne – producent/typ

4. Kontrola dostępu – proszę potwierdzenie że w zakresie prac jest tylko sprawdzenie w pawilonie głównym prawidłowego zwolnienia zamków elektromagnetycznych w drzwiach ewakuacyjnych z systemu SSP, system kontroli dostępu (czytniki, kontrolery) nie są objęte zakresem prac?

Odpowiedź Zamawiającego :

W odpowiedzi na pytania dot.zakresu prac przekazuje się informacje co następuje:

1. Centrale pożarowe - Polon Alfa typ 2100 i 4900,
2. Oddymianie - centralki Mercor MCR 9705,
- 3.Napowietrzanie-wentylatory dachowe Mercor/żaluzje Mercor/okna oddymiające Mercor,-objęte jest zakresem prac,
- 4.System kontroli dostępu -czytniki i kontrolery , oraz zamki elektromagnetyczne objęte są zakresem prac.