



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG – GrIV – 12/ZO/2017

Otwock, dn. 29.08.017r

**Dotyczy : Zapytania ofertowego na Wymianę zasilacza UPS w Pawilonie A Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 "**

**Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :**

1. Proszę o informację czy na stelażu bateryjnym jest miejsce by dołożyć cztery nowe akumulatory EPL 42-12?

Odpowiedź Zamawiającego :

Na stelażu nie ma miejsca , by dołożyć cztery nowe akumulatory EPL-42-12.

2. Czy zadanie dotyczy tylko montażu nowego zasilacza UPS czy również zakupu i montażu?

W Opisie Przedmiotu Zamówienia nie jest to sprecyzowane.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający doprecyzowuje, zamówienie dotyczy zakupu i montażu zasilacza UPS

3. Jak rozumieć zapis: *Zakup i montaż baterii Europower EPL 42-12 – 4 szt (jeśli są wymagane)*

Z czego wynika zakup i montaż tylko 4 sztuk baterii Europower EPL 42-12?

Odpowiedź Zamawiającego :

OBECNIE POSIADAMY 36SZT A DO ZASILACZA PODANEGO MODELU POTRZEBNYCH JEST 40 SZT. JEŻELI OFERENT ZAPROPONUJE INNY ZASILACZ TO POWINIEN DOKUPIĆ WYMAGANĄ ILOŚĆ BATERII.

4. Czy pozostałe 36 sztuk akumulatorów wyszczególnione w protokole przeglądu należy przyjąć za sprawne.

Odpowiedź Zamawiającego :

ZGODNIE Z PROTOKOŁEM PRZEGLĄDU SĄ SPRAWNE.

5. Czy akumulatory zostały poddane ładowaniu od czasu przełączenia UPSa na bypass ręczny w dniu przeglądu tj. 9.09.2016r?

Odpowiedź Zamawiającego :

NIE

6. W nawiązaniu do zapytania ofertowego na” Wymiana zasilacza UPS w Pawilonie A Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 „, chciałam zapytać czy 36 szt. akumulatorów EPL 42-12 znajduje się na stelażu czy wewnątrz zasilacza.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje, iż 36 szt. akumulatorów EPL 42-12 znajduje się na stelażu

Do wiadomości : strona internetowa [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)