

ZESTAWIENIE NR 1

BLOK SAL OPERACYJNYCH „PAWILON A”

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m2]	H [m]	Kubatura [m3]	System nawiewny	Vn [m3/h]	il.wym. [1/h]	System wywiewny	Vw [m3/h]	il.wym. [1/h]	Gradient ciśnienia [%]	Zyski [kW]	Klimatyzator	Jedn.zewn.
1	Sala operacyjna 1	37,5	2,5	93,8	N1	5270	56	W1	4968	53	20	5,41	-	-
2	Sala operacyjna 2	39,55	2,5	98,9	N1	5681	57	W1	5380	54	20	4,99	-	-
3	Pomieszczenie przyg.personelu	15,95	3,0	47,9	N1	1327	28	W1	1206	25	10	1,21	-	-
4	Sala wybudzeń	24,4	3,0	73,2	N1	3933	54	W1	2838	39	10	3,8	-	-
5	Pom.przyg. Pacjenta	7,6	2,5	19,0	N1	880	46	W1	800	42	10	0,8	-	-
6	Pom. dekontaminacji 1	12,55	3,0	37,7	-	-	-	W3	60	2	-5	-	-	-
7	Pom. dekontaminacji 2	6,3	3,0	18,9	-	-	-	W3	100	5	-5	-	-	-
8	Magazyn/Instrumentarium	12,25	3,0	36,8	N2	70	2	W2	80	2	0	-	-	-
9	Pokój pielęgniarstwa	9,1	3,0	27,3	N2	50	-	W2	50	2	5	3,17	FTXS35G2V1B	RXS35G2V1B
10	Pokój pielęgniarstwa oddziałowej	8,3	3,0	24,9	N2	50	2	W2	50	2	5	3,15	FTXS35G2V1B	RXS35G2V1B
11	Pom.socjalne/wypoczynku	27,45	2,7	74,1	N2	290	4	W2	290	4	5	11,95	FCQ71C7VEB	RZQS71D7V1B
12	Komunikacja 1	38,15	2,5	95,4	N2	300	3	W2	125	1	0	-	-	-
13	Śluza pacjenta	10,3	3,0	30,9	N2	100	3	-	-	-	10	-	-	-
14	WC	3,2	3,0	9,6	-	-	-	W4	50	5	-5	-	-	-
15	Pom.porządkowe	3,65	2,5	9,1	-	-	-	W3	20	2	-5	-	-	-
16	Korytarz brudny	4,2	3,0	12,6	-	-	-	W3	50	4	-5	-	-	-
17	Szatnia czysta	4,55	3,0	13,7	N2	60	-	W3	75	5	-5	-	-	-
18	Szatnia	9,55	3,0	28,7	N3	115	4	W3	145	5	-5	-	-	-
19	Umywalnia	9,85	3,0	29,6	N3	170	6	W3	120	4	-5	-	-	-
20	Komunikacja 2	8,15	2,5	20,4	N3	100	5	W3	50	2	-5	-	-	-
21	Komunikacja 3	6,65	3,0	20,0	N3	25	1	W3	25	1	-5	-	-	-