


PANEL NADŁÓŻKOWY/ 1 stanowisko  
6x230 V /50Hz  
6 x gniazda wyrównawcze potencjału  
1 x gniazda teletechniczne  
RU 45, telefon i internet(LAN)  
REZERWA :  
-oświetlenie nocne 1x5W  
-oświetlenie punktowe halogenowe 4x20W



ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W PAWILONIE "A"	
TECHNOLOGIA	
Temat rysunku: <b>RZUT II PIĘTRA</b>	
Inwestor: <b>MACOIMECKIE CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRZŁYCY w OTWOCKU</b>	
Lokalizacja: <b>05-400 OTWOCK ul. Reymonta 83/91 dz. nr 1/6 obręb 73</b>	
Projektant: mgr inż. arch. Mariela Hełłska-leszczewska upr. nr MA /040 /04	
Opracowanie: mgr inż. arch. Adam Napółkowski	
Data: LISTOPAD 2009	Bransz: Technologia
Skala: 1:50	Rysunek nr: 1
<b>Miejska Pracownia Projektowa</b> <b>www.architekci-mpp.pl</b>	
MPP Architekci ul. Kościuszki 23/ IV piętro, 05-700 Śródmieście	