



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

**ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00**

<http://www.otwock-szpital.pl>

**e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl**

A/ZP.26.12ZO.2.2018

Otwock, dn. 27.06.2018 r

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na Modernizację instalacji przeciwpożarowej**

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy przedmiotem zamówienia związanym z modernizacją instalacji przeciwpożarowej w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy jest wyprowadzenie po istniejącej sieci światłowodowej, dodatkowego panelu kontrolnego z centrali SSP Bosch-a FPA 1200 do drugiego budynku, w którym znajduje się Pomieszczenie Operatora?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak , zgodnie z opisem zawartym z Zapytaniu Ofertowym .

2. Czy jest wymagane podłączenie (integracja) centrali SSP typ BOSCH FPA 1200 w Pawilonie „C” do centrali SSP typ POLONALFA 4900?

Odpowiedź Zamawiającego :

Przedmiotem zamówienia jest usługa podłączenia centrali SSP Bosch-a FPA 1200 do centrali SSP typ POLONALFA 4900 w oparciu o istniejącą sieć światłowodową na terenie szpitala. Dopuszcza się możliwość zaproponowania innych rozwiązań wraz wariantowym przedstawieniem wyceny. Proponowane rozwiązania muszą być kompatybilne z dotychczas funkcjonującym systemem sygnalizacji przeciwpożarowej oraz gwarantować możliwość przesyłania automatycznego powiadomienia do jednostki straży pożarnej.

3. Czy są wymagane inne prace związane z powyższą modernizacją, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje, iż wymagane są prace związane ściśle z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego [ww.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)