



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74,  
centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: [sekretariat.otw@otwock-szpital.pl](mailto:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl)

A/ZP.26.34ZO.2.2018

Otwock, dn. 29.10.2018r

***Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru do dezynfekcji wody użytkowej w budynku „Pawilon A” w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 wraz z kompleksową usługą obsługi urządzenia oraz dostawą chemikaliów***

Od Wykonawcy wpłynęły następujące wnioski i zapytania :

1. Proszę o określenie ilości (przynajmniej szacunkowej) zużywanej w Pawilonie A ciepłej wody użytkowej. Wartość ta, ma kluczowe znaczenie, ponieważ od zużycia wody zależy wielkość urządzenia, a co z tym jest związane- jego cena.

Odpowiedź Zamawiającego :

Szacunkowa ilość zużywanej ciepłej wody w Pawilonie A to około 60-70m<sup>3</sup>.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)