



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.18PN.5.2020

Otwock, dn. 15.01.2021r

Dotyczy:

Nr sprawy: 18/PN/2020

Przetarg nieograniczony na: „Adaptacja Pawilonu Izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruzlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku”

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

W projekcie sanitarnym mowa jest o izolacji kanałów wentylacyjnych wewnętrznych "chlorokauczukiem" (pewnie kauczukiem) gr. 3cm, w przedmiarze zaś matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL, proszę o informację którą izolację uznać za wiążącą w wycenie."

Odpowiedź Zamawiającego :

Zgodnie z opracowaniem projektowym, jako ocieplenie należy zastosować matę kauczukową z płaszczem alu.

**DYREKTOR NAJELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY**

lek. med. Antoni Błachnio

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Ciśchecka