



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail:sekretaria@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.2.7TP/2022

Otwock, dnia 25/03/2022

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na roboty budowlane polegające na Przebudowie i rozbudowie Pawilonu „C” przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku . Nr spr 20/TP/2021

Zamawiający informuje, iż od Wykonawców wpłynęły następujące pytania

1.Czy Zamawiający wykonał ekspertyzę konstrukcyjną części nadbudowywanej i zabudowywanej?

Odpowiedź Zamawiającego :

Ekspertyzy nie wykonano w związku z faktem, że istniejący projekt konstrukcyjny blok C przewidywał możliwość nadbudowy o jedną kondygnację .
Niezależnie od tego wykonano i przekazano poszerzoną opinię konstrukcyjną uwzględniającą nowoprojektowane założenia związane z nadbudową bloku C.

2.Czy zostały przewidziane wzmocnienia części nadbudowywanej i zabudowywanej?

Odpowiedź Zamawiającego :

Wykonano wzmocnienia tarasu nie przewidzianego do nadbudowy w projekcie pierwotnym .

3.Dobudowę, zabudowę i nadbudowę budynku zaprojektowano w konstrukcji słupowo-ryglowej w układzie poprzecznym posadowionej na istniejącej konstrukcji budynku (nadbudowa i zabudowa). Czy w celu zmniejszenia tonażu nadbudowy i zabudowy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii równoważnej opartej o profile wykonywane z blachy stalowej konstrukcyjnej ocynkowanej. Wszystkie kształtowniki używane do wykonania konstrukcji posiadają certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie projektowania oraz produkcji w zastosowaniu konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli oraz są zgodne z aprobatą techniczną ITB. Całość w komplecie ze ścianami stanowi również certyfikowany kompletny system który posiadają badania odporności ogniowej, akustyki i termiczne. Dopuszczenie równoważnej znacznie obniży koszty realizacji zadania co stoi w interesie publicznym.

Odpowiedź Zamawiającego :

Dopuszcza się zmianę technologii wykonania nadbudowy pod warunkiem spełnienia istniejących założeń architektoniczno-instalacyjnych nadbudowy.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY


lek. med. Antoni Biełoniś