



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.4.7TP/2022

Otwock, dnia 29/03/2022

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na roboty budowlane polegające na Przebudowie i rozbudowie Pawilonu „C” przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku . Nr spr 7/TP/2021

Zamawiający informuje, iż od Wykonawców wpłynęły następujące pytania

1. Czy zamawiający dopuści następujące wyposażenie poziomego panelu ściennego na jedno stanowisko (sala wzmożonego nadzoru 2/35):

- Ⓢ Punkt poboru próżni 2 szt.,
- Ⓢ Punkt poboru tlenu 2 szt.,
- Ⓢ Oświetlenie miejscowe LED o natężeniu światła 2900 lm,
- Ⓢ Oświetlenie ogólne LED o natężeniu światła 2x2900 lm,
- Ⓢ Oświetlenie nocne LED o mocy min. 3W,
- Ⓢ Oświetlenie obsługiwane włącznikiem na panelu i na ścianie,
- Ⓢ Obudowę z aluminium anodowanego,
- Ⓢ Szynę montażową 25x10 mm 2 szt. w górnej i dolnej części panelu na całej długości stanowiska,
- Ⓢ Gniazdo ekwipotencjalne 3 szt.,
- Ⓢ Gniazdo elektryczne 230V 6 szt.,
- Ⓢ Przygotowanie pod gniazdo przyzywu 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

2. Czy zamawiający dopuści następujące wyposażenie poziomego panelu ściennego na jedno stanowisko (sale: 2/08, 2/10, 2/12, 2/14, 2/17, 2/16, 2/19, 2/21, 2/24, 2/27, 2/30, 2/37, 2/45):

- Ⓢ Punkt poboru próżni 1 szt.,
- Ⓢ Punkt poboru tlenu 1 szt.,
- Ⓢ Oświetlenie miejscowe LED o natężeniu światła 2900 lm,
- Ⓢ Oświetlenie ogólne LED o natężeniu światła 2x2900 lm,
- Ⓢ Oświetlenie nocne LED,
- Ⓢ Oświetlenie obsługiwane włącznikiem na panelu i na ścianie,
- Ⓢ Obudowę z aluminium anodowanego,
- Ⓢ Szynę montażową 25x10 mm 1 szt. w górnej części panelu na całej długości stanowiska,
- Ⓢ Gniazdo ekwipotencjalne 3 szt.,
- Ⓢ Gniazdo elektryczne 230V 3 szt.,
- Ⓢ Przygotowanie pod gniazdo przyzywu 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

3. Czy zamawiający dopuści następujące wyposażenie pionowego panelu ściennego na jedno stanowisko (sala: 2/37):

- ⌚ Punkt poboru próżni 1 szt.,
- ⌚ Punkt poboru tlenu 1 szt.,
- ⌚ Obudowę z aluminium anodowanego,
- ⌚ Szynę montażową 25x10 mm 1 szt. w części bocznej panelu o długości 80 cm,
- ⌚ Gniazdo ekwipotencjalne 3 szt.,
- ⌚ Gniazdo elektryczne 230V 3 szt.,
- ⌚ Przygotowanie pod gniazdo przyzywu 1 szt.,

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

4. Czy Zamawiający, w Sali 2/73 – Sala Chemioterapii, dopuści zastosowanie tablic poboru gazów realizowanych podtynkowo oraz wyposażonych w 2 szt. punktu poboru tlenu?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

5. Czy Zamawiający, w Sali 2/73 – Sala Chemioterapii, dopuści zastosowanie punktów poboru realizowanych podtynkowo i jako oddzielne punkty poboru tlenu? Ich ilość zgodna z rysunkiem „Rzut kondygnacji 2 piętra”.


Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

6. Czy Zamawiający dopuści montaż paneli medycznych jako wielostanowiskowe (np. panel trzystanowiskowy w sali 2/16 lub panel dwustanowiskowy w sali 2/12)?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka


DYREKTOR NACZELNY
MAZOWIECKIEGO CENTRUM
LECZENIA CHOROBY DŁYTKI I GRZYBY
lek. med. Antoni Białochński